

Начальнику Гульткевичского отдела по надзору за электроустановками потребителей Северокавказского управления Федеральной службы Г.И.Дрюкову

ИНФОРМАЦИЯ

МБОУ СОШ № 8 станции Новопашковской об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения согласно представления Ростехнадзора № 47-135-24/П от 29.10.2015г.

№ п/п	Административное правонарушения	Сроки исполнения нарушений	Ответственный	Примечание
1	Не ограждены от случайных прикосновений токоведущие части пускорегулирующего аппарата (магнитного пускателя), расположенного на стенке рядом с вводным электрощитом	Выполнено, токоведущие части пускорегулирующего аппарата (магнитного пускателя), расположенного на стенке рядом с вводным электрощитом ограждены от случайных прикосновений	Директор Г.Г.Турсунова Завхоз В.Н.Каменский	
2	Не имеет запирающего устройства вводной электрощит, чем нарушен п. 2.2.4 ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145)	Выполнено, установлено запирающее устройство вводного электрощита	Директор Г.Г.Турсунова Завхоз В.Н.Каменский	
3	Нет надписи, указывающей наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии, на электросчетчике, установленном на вводном электрощите, чем нарушен п. 2.11.13. ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145)	Имеется надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии, на электросчетчике, установленном на вводном электрощите	Директор Г.Г.Турсунова Завхоз В.Н.Каменский	
4	Нет предупреждающего знака установленного образца на двери вводного электрощита, чем нарушен п. 2.2.20. ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145)	На двери вводного электрощита имеется предупреждающий знак установленного образца	Директор Г.Г.Турсунова Завхоз В.Н.Каменский	

Директор МБОУ СОШ № 8



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G.G. Tursunova'.

Г.Г.Турсунова